

RPC - podstropné zariadenie Performance



Podstropné Set Free		RPC-4.0FSN3E	RPC-5.0FSN3E	RPC-6.0FSN3E
Nominálny chladiaci výkon ¹ (ku vonk. jednotke Utopia)	kW	10,0	12,5	14,0
Nominálny tepelný výkon ² (ku vonk. jednotke Utopia)	kW	11,2	14,0	16,0
Nominálny chladiaci výkon ¹ (ku vonk. jednotke SetFree)	kW	11,2	14,0	16,0
Nominálny tepelný výkon ² (ku vonk. jednotke SetFree)	kW	12,5	16,0	18,0
Elektrické napájanie 50 Hz	V/fázy	230/1	230/1	230/1
Elektrický príkon	W	180	230	230
Istenie	A	10	10	10
Rozmery vnútornej jednotky (V × Š × H)	mm	225 × 1.314 × 625	225 × 1.574 × 625	225 × 1.574 × 625
Váha vnútornej jednotky	kg	35	41	41
Hlučnosť ³ (min.–max.)	dB(A)	39/45/49	41/46/49	44/48/50
Množstvo vzduchu (min.–max.)	m ³ /h	1.140/1.440/1.800	1.260/1.680/2.100	1.620/1.920/2.220
Diaľkové ovládanie (voliteľné) ⁴		Kábelové diaľkové ovládanie PC-ARF, infračervené diaľkové ovládanie PC-LH3A + prijímač alebo iné (viď príslušenstvo)		
Chladiaci okruh		Chladiivo R410A, elektronický expanzný ventil		
Priemer trubky kvapalnej strany (maticové pripojenie)	cól	3/8" (9,53 mm)	3/8" (9,53 mm)	3/8" (9,53 mm)
Priemer trubky sacej strany (maticové pripojenie)	cól	5/8" (15,9 mm)	5/8" (15,9 mm)	5/8" (15,9 mm)

¹ Nominálny chladiaci výkon pri: teplota priestoru 27 °C (19 °C VT) a vonkajšia teplota 35 °C; dĺžka rozvodov 7,5 m; prevýšenie 0 m.

² Nominálny tepelný výkon pri: teplota priestoru 20 °C a vonkajšia teplota 7 °C (6 °C VT); dĺžka rozvodov 7,5 m; prevýšenie 0 m.

³ Hladina hlučnosti meraná vo vzdialenosti 1 m pod a 1 m pred zariadením (merané v bezodrazovej hlučotesnej komore).

⁴ Pri prevádzke s infračerveným diaľkovým ovládaním PC-LH3A musí byť do vnútornej jednotky dodatočne zabudovaný infračervený prijímač PC-ALHZ (externý na stenu).